



202712341008
有效期至2026年11月02日

副本

检测报告

No: SYB21-0883G

项目名称: 陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司

集中空调通风系统卫生检测

委托单位: 陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司

受检单位: 陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司

陕西亿碧圆环境检测有限公司

2021年 07月 23日



说 明

- 1、报告封面或检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝检验检测专用章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，对检测结果不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分或全部复制本报告。
- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 7、“——”为报告结束符。

陕西亿碧圆环境检测有限公司

联系地址：陕西省宝鸡市金台区陈仓镇进新村进新花园 3-11 号

邮政编码：721000

电 话：0917-2636681 17809179808

邮 箱：sxybyhjicyxgs@163.com

陕西亿碧圆环境检测有限公司

检 测 报 告

No: SYB21-0883G

第 1 页 共 4 页

项目名称	陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司集中空调通风系统卫生检测		
委托单位	陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司		
受检单位	陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司		
检测地址	眉县金渠镇大桥口		
受检区域	7009 房间、7011 房间、7012 房间、 7015 房间、7014 房间	检测类别	委托检验检测
采样/现场 检验日期	2021 年 07 月 17 日	检测日期	2021 年 07 月 17 日~22 日
样品编号	SYB21Y-0668G0101~0124; SYB21Y-0668G0201~0224; SYB21Y-0668G0301~0324; SYB21Y-0668G0401~0424; SYB21Y-0668G0501~0524。		
检测项目	(1) 送风卫生指标: PM ₁₀ 、真菌总数、细菌总数、β-溶血性链球菌; (2) 风管内表面卫生指标: 积尘量、真菌总数、细菌总数; (3) 新风量。		
检测依据	GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》 WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 GB/T 18204.1-2013 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理因素》 GB/T 18204.5-2013 《公共场所卫生检验方法 第 5 部分: 集中空调通风系统》		
执行标准	GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》 WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》		
检测结论	所检单位所检项目结果符合 GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》、 WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。		
备注	(1) 本报告检测结果只对本次现场所检验项目及采集样品有效; (2) 检测地址由委托方提供。		

陕西亿碧圆环境检测有限公司

检测报告

No: SYB21-0883G

第 2 页 共 4 页

1. 检测分析方法及主要检测仪器

表 1 检测分析方法及主要检测仪器

序号	检测项目		检测分析方法	主要仪器和设备/编号
1	送风卫生指标	PM ₁₀	GB/T18204.5-2013 (5) 光散射法	LD-5C (B) 激光粉尘仪 (SYBHJ0016)
2		细菌总数	GB/T18204.5-2013 (6) 营养琼脂培养法	DH124D 电热恒温培养箱 (SYBHJ0026)
3		真菌总数	GB/T18204.5-2013 (7) 沙氏琼脂培养法	SPX-150BIII 生化培养箱 (SYBHJ0072)
4		β-溶血性链球菌	GB/T18204.5-2013 (8) 血琼脂培养法	DH124D 电热恒温培养箱 (SYBHJ0026)
5	风管内 表面卫生指标	积尘量	GB/T18204.5-2013 (10) 积尘称重法	EX1250ZH 准微量天平 (SYBHJ0037)
6		细菌总数	GB/T18204.5-2013 (11) 营养琼脂培养法	DH124D 电热恒温培养箱 (SYBHJ0026)
7		真菌总数	GB/T18204.5-2013 (11) 沙氏琼脂培养法	SPX-150BIII 生化培养箱 (SYBHJ0072)
8	新风量		GB/T18204.1-2013 (4) 风速管法	Testo405-V1 风速仪 (SYBHJ0012)

陕西亿碧圆环境检测有限公司

检 测 报 告

No: SYB21-0883G

第3页 共4页

2.检测结果

表 2.1 空调卫生指标检测结果

序号	检测项目		检测结果			标准限值
			7009 房间	7011 房间	7012 房间	
1	送风 卫生 指标	PM ₁₀ (mg/m ³)	0.046	0.044	0.046	≤0.15
2		细菌总数(CFU/m ³)	248	269	276	≤500
3		真菌总数(CFU/m ³)	212	198	205	≤500
4		β-溶血性链球菌 (CFU/m ³)	未检出	未检出	未检出	不得检出
5	风管内 表面 卫生 指标	积尘量(g/m ²)	1.31	1.35	1.26	≤20
6		细菌总数(CFU/cm ²)	52	40	44	≤100
7		真菌总数(CFU/cm ²)	28	24	26	≤100

表 2.2 空调卫生指标检测结果

序号	检测项目		检测结果			标准限值
			7015 房间	7014 房间	报告值	
1	送风 卫生 指标	PM ₁₀ (mg/m ³)	0.045	0.043	0.044	≤0.15
2		细菌总数(CFU/m ³)	283	276	283	≤500
3		真菌总数(CFU/m ³)	219	219	219	≤500
4		β-溶血性链球菌 (CFU/m ³)	未检出	未检出	未检出	不得检出
5	风管内 表面 卫生 指标	积尘量(g/m ²)	1.41	1.37	1.34	≤20
6		细菌总数(CFU/cm ²)	52	44	52	≤100
7		真菌总数(CFU/cm ²)	22	26	28	≤100

陕西亿碧圆环境检测有限公司

检测报告

No: SYB21-0883G

第4页 共4页

表 2.3 新风量检测结果

序号	检测项目	单位	检测结果			标准限值
			7009 房间	7011 房间	7012 房间	
1	新风量	m ³ / (h·人)	34	34	31	≥30

表 2.4 新风量检测结果

序号	检测项目	单位	检测结果		标准限值
			7015 房间	7014 房间	
1	新风量	m ³ / (h·人)	35	31	≥30

编制人:樊培玉

室主任:耿利的人

审核人:杨晓红

签发人:李平

